

Устройства центрального управления: PAC-YT40ANRA, AT-50B, EB-50GU, AG-150A, AE-200E, EW-50E

Устройства центрального управления (центральные контроллеры) позволяют организовать единое управление одной или несколькими мультизональными VRF-системами City Multi, полупромышленными системами Mr. Slim, а также кондиционерами бытовой серии. Объектом управления является группа, которая представляет собой один или несколько внутренних блоков, обычно расположенных в одном помещении. Группа также может состоять из приточно-вытяжных установок

Lossnay или сторонних устройств, подключенных в сеть M-NET через контроллер PAC-YG66DCA. Центральные контроллеры предоставляют доступ к каждой группе независимо.

Несколько групп могут составлять объединение, которое фигурирует как единое целое, например, в системе раздельного учета электропотребления.

Сравнение приборов центрального управления

	Описание функции	Устройства центрального управления					
		Групповой пульт PAC-YT40ANRA	Центральный пульт AT-50B-J	Центральный контроллер EB-50GU	Центральный пульт AG-150A (+3 x PAC-YG50EC)	Центральный пульт AE-200E (+3 x AE-50E)	Центральный контроллер EW-50E
Функции управления	Количество управляемых групп/блоков	16/50	50/50	50/50	150/150	200/200	50/50
	Включение/выключение	☉	☉	☉■	☉■	☉■	☉■
	Выбор режима работы: охлаждение, нагрев, осушение, циркуляция, авто	—	☉	☉■	☉■	☉■	☉■
	Установка целевой температуры	—	☉	☉■	☉■	☉■	☉■
	Блокировка местных пультов управления	—	☉	☉■	☉■	☉■	☉■
	Изменение скорости вентилятора	—	☉	☉■	☉■	☉■	☉■
	Изменение направления подачи воздуха	—	☉	☉■	☉■	☉■	☉■
Автоматическая работа по таймеру	Таймер текущего дня	—	○	○	○	☉■	☉■
	Кол-во включений/выключений в день	—	16	24	24	24	24
	Недельный таймер	—	○	○	○	☉■	☉■
	Кол-во включений/выключений в неделю	—	16×7	24×7	24×7	24×7	24×7
	Годовой график работы	—	—	○	○	☉■	☉■
	Предварительный запуск	—	—	○	○	○	○
	Шаг установки таймеров	—	5 мин.	1 мин.	1 мин.	1 мин.	1 мин.
Другие	Ограничение диапазона целевых температур	—	○	○	○	○	○
	Дежурное кондиционирование	—	☉	○	○	○	○
	Погодозависимое отопление/охлаждение	—	—	○	○	○	○
	Подключение к компьютеру	—	—	LAN (Ethernet)			

Обозначения:

- ☉ – каждая группа отдельно или все группы одновременно;
- – каждая группа отдельно;
- △ – только одновременно все группы;
- – каждое объединение групп отдельно;
- – функция отсутствует.